



經濟部標準檢驗局
試驗報告

報告號碼：90301000025

受理日期：中華民國 111 年 08 月 10 日

簽發日期：中華民國 111 年 09 月 02 日

實驗室：第六組

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

地址：新北市三重區興德路111-8號7樓

品名：凱撒面盆

規格：(空白)

型號：L2152S

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

汪漢定

報告簽署人

黃志文

實驗室主管

第六組

組長

黃志文

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局

TEL(02)2343-1700 FAX:(02)2393-2324

臺北市濟南路1段4號

<http://www.bsmi.gov.tw>

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN





經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90301000025

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

品名：凱撒面盆

規格：(空白)

型號：L2152S

受理日期：111 年 08 月 10 日

完成日期：111 年 08 月 30 日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
耐承載性	無龜裂或破損
試驗說明： 1. 測試日期：111/08/30 2. 試驗方法： 2.1 依 CNS 3220-3 進行試驗 2.2 儀器設備：耐承載試驗裝置(3100101-35-001) 2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號 3. 報告內容如有疑問，請洽本局：第六組物性技術科 聯絡電話：(02)33432288 傳真：(02)23431883 ※其它事項或備註： 1. 送試物品品名、規格、型號與取樣者等資料係由申請者提供，本實驗室僅負責試驗分析。 2. 下列引號內之文字，係依申請者之要求，照申請資料加註： 「工程名稱：臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程」 (以下空白)	





經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90301000025

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

品名：凱撒面盆

規格：(空白)

型號：L2152S

受理日期：111 年 08 月 10 日

完成日期：111 年 08 月 30 日

