經濟部標準檢驗局

試　驗　報　告

報告號碼：90302000010

受理日期：中華民國 112 年 03 月 03 日

簽發日期：中華民國 112 年 03 月 23 日

實 驗 室：第六組

地　　址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

申 請 者：凱撒衛浴股份有限公司

地　　址：新北市三重區興德路111-8號7樓

品　　名：凱撒便斗 UA0283

規　　格：(空白)

型　　號：UA0283

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

汪漢定

報告簽署人

黃吉文

實驗室主管

第六組

組　長　黃吉文

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局　臺北市濟南路1段4號

TEL(02)2343-1700　FAX:(02)2393-2324　http://www.bsmi.gov.tw

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

列印序號:1B133500CD1FA901

經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90302000010
申 請 者：凱撒衛浴股份有限公司
品　　名：凱撒便斗 UA0283
規　　格：(空白)
型　　號：UA0283
受理日期：112 年 03 月 03 日　　完成日期：112 年 03 月 22 日

試　驗　項　目	試　驗　結　果
墨水滲透性	0.1mm
耐急冷性	坯體及釉面皆無裂紋顯出
耐釉裂性	釉面無裂紋顯出

試驗說明：
1.測試期間：112/3/7 至 112/3/22
2.試驗方法：
　2.1 參照 CNS3220-2 並依 CNS 3221 試驗。
　2.2 儀器設備：游標卡尺(1005997)、恆溫水槽(110-3100403-00190000021)
　　、烘箱(3-5235)、高壓蒸煮鍋(3-2733)
　2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號
3.報告內容如有疑問，請洽本局 ：第六組物性技術科
　聯絡電話：(02)23431894　　傳真：(02)23431883
※其它事項或備註：
　送試物品品名、規格、型號與取樣者等資料係由申請者提供，本試驗室僅負責試驗分析。
(以下空白)

凱撒衛浴股份有限公司 送審專用章 臺北市中正區羅斯福路二段111-8號

經濟部標準檢驗局 BSMI

列印序號:1B133500CD1FA901

經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90302000010
申 請 者：凱撒衛浴股份有限公司
品　　名：凱撒便斗 UA0283
規　　格：(空白)
型　　號：UA0283
受理日期：112 年 03 月 03 日　　完成日期：112 年 03 月 22 日

試驗樣品照片

凱撒衛浴股份有限公司 送審專用章 三重區興德路111-8號1樓

經濟部標準檢驗局 BSMI

列印序號:1B133500CD1FA901