經濟部標準檢驗局

試驗報告

報告號碼：90301001228

受理日期：中華民國 101 年 06 月 22 日

簽發日期：中華民國 101 年 07 月 20 日

實驗室：第六組

地　　址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

申請者：凱撒衛浴股份有限公司

地　　址：新北市三重區興德路111-8號7樓

品　　名：凱撒便斗 UA0283

規　　格：（空白）

型　　號：UA0283

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

謝孟傑

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組 組長 謝翰璋 (1)

局長授權簽發

凱撒衛浴股份有限公司 送審專用章 三重區興德路111-8號7樓

經濟部標準檢驗局　臺北市濟南路1段4號
TEL(02)2343-1700　FAX:(02)2393-2324　http://www.bsmi.gov.tw

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90301001228
申 請 者：凱撒衛浴股份有限公司
品　　名：凱撒便斗 UA0283
規　　格：(空白)
型　　號：UA0283
受理日期：101 年 06 月 22 日　　完成日期：101 年 07 月 18 日

試　驗　項　目	試　驗　結　果
墨水滲透性	0.3 mm
耐急冷性	胚體及釉面皆無裂紋顯出
耐釉裂性	無裂紋

試驗說明：
1.測試期間：101/07/09 至 101/07/18
2.試驗方法：
　2.1 依 CNS 3220 進行試驗。
　2.2 儀器設備：高壓蒸煮鍋(3-2733)、游標卡尺(1005997)、
　2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號
3.報告內容如有疑問，請洽本局 ：第六組材料檢驗科
　聯絡電話：02-23431889　　傳真：02-23431890
其它事項或備註：
送試物品品名、規格、型號與取樣者等資料係由申請者提供，本試驗室僅負責試驗分析。

凱撒衛浴股份有限公司 送審專用章 新北市三重區興德路111-8號

經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：90301001228
申 請 者：凱撒衛浴股份有限公司
品　　名：凱撒便斗 UA0283
規　　格：(空白)
型　　號：UA0283
受理日期：101 年 06 月 22 日　　完成日期：101 年 07 月 18 日



試驗樣品照片

凱撒衛浴股份有限公司 送審專用章 台南市東德路111-8號7樓